

PRODUKTOVÝ LIST
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014
k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
a s nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) č. 1254/2014
doplňujícím směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU

Název a adresa dodavatele zařízení

DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyńska 103A

Parametry zařízení

Identifikátor modelu	DRX 500V OPTI
Specifická spotřeba energie (SEC) v mírném klimatu	-37 kWh/(m²/rok)
Specifická spotřeba energie (SEC) v chladném klimatu	-74 kWh/(m²/rok)
Specifická spotřeba energie (SEC) v teplém klimatu	-12 kWh/(m²/rok)
Třída SEC	A
Deklarovaný typ	obousměrný
Druh instalovaného pohonu	systém plynulé regulace otáček ventilátoru
Druh systému zpětného získávání tepla	rekuperační
Tepelná účinnost zpětného získávání tepla	85,5 %
Maximální průtok	550 m³/h
Příkon pohonu ventilátorů	338 W
Hladina akustického výkonu (Lwa)	47 dB(A)
Referenční průtok	0,125 m³/s
Referenční tlakový rozdíl	50 Pa
Specifický příkon (SPI)	0,349 W/(m³/h)
Faktor typu regulace a typ regulace	0,85 centrální regulace podle potřeby
Maximální míra vnitřní netěsnosti vzduchu	0,20 %
Maximální míra vnější netěsnosti vzduchu	1,14 %
Upozornění na nutnost výměny filtru: na zařízení / v návodu k obsluze	ANO
Adresa webu s pokyny pro předběžnou montáž / demontáž	www.defro.pl
Roční spotřeba elektrické energie (AEC)	4 kWh/rok
Roční úspora vytápění (AHS) v mírném klimatu	45 kWh/rok
Roční úspora vytápění (AHS) v chladném klimatu	88 kWh/rok
Roční úspora vytápění (AHS) v teplém klimatu	20 kWh/rok