

PRODUKTOVÝ LIST
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2015/1189
k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES

Parametry zařízení

Identifikátor modelu	FIREWOOD 15						
Způsob podávání paliva:	Ruční plnění: kotel je nutné provozovat se zásobníkem teplé vody o minimálním objemu 1005 l						
Kondenzační kotel:	ne						
Kogenerační kotel na pevná paliva:	ne						
Víceúčelový kotel:	ne						
Palivo	Palivo doporučené	Jiná vhodná paliva	η_s %	Emise při sezónním vytápění místností			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ³			
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ano	ne	80	17	16	641	110
Štěpka, vlhkost 15–35 %	ne	ne					
Štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ne	ne					
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30–70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					

Vlastnosti při provozu výhradně na doporučené palivo

Parametr	Symbol	Hodnota	Jedn.
Užitečný tepelný výkon			
při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	15,3	kW
		15,5	
při 30 % jmenovitého tepelném výkonu	P_p	n/a	kW
u kogeneračních kotlů na pevná paliva: elektrická účinnost			
při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$	n/a	%

Parametr	Symbol	Hodnota	Jedn.
Užitečná účinnost			
při jmenovitém výkonu tepelném	η_n	82,4	%
		83,1	
při 30 % jmenovitého tepelném výkonu	η_p	n/a	%
Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
při jmenovitém výkonu tepelném	el_{max}	n/a	kW
při 30 % jmenovitého tepelném výkonu	el_{min}	n/a	kW
zařízení pro sekundární redukci emisí, je-li použito		n/a	kW
v pohotovostním režimu	P_{SB}	n/a	kW

Kontaktní údaje

DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

Robert Dziubela – komplementář