

PRODUKTOVÝ LIST
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2015/1189
k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES

Parametry zařízení

Identifikátor modelu	GAMMA 25						
Způsob podávání paliva:	Automatické podávání paliva: kotel doporučujeme provozovat se zásobníkem teplé vody o minimálním objemu 500 l						
Kondenzační kotel:	ne						
Kogenerační kotel na pevná paliva:	ne						
Víceúčelový kotel:	ne						
Palivo	Palivo doporučené	Jiná vhodná paliva	η_s %	Emise při sezónním vytápění místností			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ³			
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Štěpka, vlhkost 15–35 %	ne	ne					
Štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	81	14	16	284	198
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30–70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					

Vlastnosti při provozu výhradně na doporučené palivo

Parametr	Symbol	Hodnota	Jedn.	Parametr	Symbol	Hodnota	Jedn.
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	25,0	kW	při jmenovitém výkonu tepelném	η_n	85,1	%
při 30 % jmenovitého tepelném výkonu	P_p	7,1	kW	při 30 % jmenovitého tepelném výkonu	η_p	84,8	%
u kogeneračních kotlů na pevná paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$	n/a	%	při jmenovitém výkonu tepelném	el_{max}	0,116	kW
				při 30 % jmenovitého tepelném výkonu	el_{min}	0,036	kW
				zařízení pro sekundární redukci emisí, je-li použito		n/a	kW
				v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje

DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

Robert Dziubeła – komplementář